



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 215034 vom/ dated 25.08.2015

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Rauchwarnmelder / Smoke Alarm Device	2906.05		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 215034 vom/ dated 25.08.2015

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS Prüfberichte: VdS Test Reports:	BMA 14069 BMA 14091 131577-AU01+UCE01-PB02 131577-AU01+UCE01-PB03 131577-AU01+SW01-PB01 131577-AU01+UCE02-PB02	01.08.2014 07.10.2014 03.07.2014 08.07.2014 08.07.2014 25.08.2014	
Bedienungsanleitung/ Instructions for Use Typenschild/ Label	GS508 German Manual REV B GS508 Label Picture REV B	31.07.2014 10.06.2014	14 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 215034 vom/ dated 25.08.2015

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Der Rauchwarnmelder ist mit einer fest eingebauten 3V-Lithiumbatterie ausgestattet. Mit dieser Batterie ist er für mindestens 10 Jahre betriebsfähig.

Der Rauchwarnmelder muss bei Signalisierung des Batteriestörungssignals, spätestens jedoch 10 Jahre nach der Erstinbetriebnahme ausgetauscht werden.

Der Rauchwarnmelder muss vor der Montage aktiviert werden.

Es ist die Bedienungs- und Montageanleitung des Herstellers zu beachten.

Folgende Lithium-Batterien müssen mit den Meldern verwendet werden:

- Panasonic CR123A
- GP CR123A
- Pairdeer CR123A
- ULTRALIFE CR123A (ab dem Produktionsdatum 2014.07)

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 215034 vom/ dated 25.08.2015

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

The smoke alarm device is equipped with a 3V lithium battery. With this battery it is operational for at least 10 years.

The smoke alarm device shall be replaced in case of a battery fault signal or at least 10 years after first commissioning.

The smoke alarm device shall be activated before mounting.

The operating and mounting instructions of the manufacturer shall be regarded.

The smoke alarm device shall be operated with the following lithium battery types:

- Panasonic CR123A
- GP CR123A
- Pairdeer CR123A
- ULTRALIFE CR123A (as of production date 2014.07)